

Città	Ammoniaca	Conduttività	Cloruri	Durezza totale
V.M.A ¹ - V.G ²	0,50 mg/l V.M.A.	2500 us/cm a 20°C V.M.A	250 mg/l V.M.A.	15°F - 50°F V.G.
CANTALUPO - CABANETTE	<0,05	820	70.5	38.3
CASCINAGROSSA - LITTA PARODI	<0,05	360	7.9	18
CASTELCERIOLO - LOBBI	<0,05	385	11.6	19
MANDROGNE - SAN GIULIANO VECCHIO - SAN GIULIANO NUOVO	<0,05	522	35.2	22
SPINETTA MARENGO	<0,05	358	8	20
VALLE SAN BARTOLOMEO - VALMADONNA	<0,05	650	34.8	30
CASERMETTE- CASALBAGLIANO - VILLA DEL FORO	<0,05	665	33.3	35
ZONA GALIMBERTI	<0,05	564	24	32
ZONA OLTRE TANARO (S. MICHELE, ASTUTI)	<0,05	612	21	30
ZONA ORTI	<0,05	560	24.7	30
ZONA PIAZZA CERIAANA	<0,05	640	28.3	38
ZONA PISTA	<0,05	605	29.3	30
ZONA SPALTO GAMONDIO	<0,05	530	20.9	26
ZONA SPALTO MARENGO	<0,05	488	18.6	30
ZONA SPALTO BORGOGGIO	<0,05	560	24.3	25
ZONA EUROPA	<0,05	424	13.7	25
settembre 2020				

Legenda: 1 Valore massimo ammissibile e 2 valore guida secondo il D.Lgs 31/2001 e s.m.i.



