ANALISI ACQUE POTABILI COMUNE DI ALESSANDRIA aggiornamento maggio 2025

Città	Ammoniaca	Conduttività	Cloruri	Durezza totale	Solfati	Nitrati	Nitriti	PH	Residuo fisso	Sodio	Fluoruri	Manganese
V.M.A[1] - V.G[2]	0,50 mg/l V.M.A.	2500 us/cm a 20°C V.M.A	250 mg/l V.M.A.	>15°F V.G.	250 mg/l V.M.A.	50 mg/l V.M.A.	0,50 mg/l V.M.A	6,5 - 9,5 V.M.A	max 1500 mg/l V.G.	200 mg/l V.M.A.	1,50 mg/l V.M.A.	50 ug/l V.M.A.
CANTALUPO - CABANETTE	<0,05	579	10,8	33	36,2	14,6	<0,05	7,4	546	13	0,6	<6
CASCINAGROSSA - LITTA PARODI	<0,05	340	9,7	17	6,6	12,2	<0,05	7,6	275	15	0,7	<6
CASTELCERIOLO - LOBBI	<0,05	381	19	33	41	7,7	<0,05	7,2	277	10	0,5	<6
MANDROGNE - SAN GIULIANO VECCHIO - SAN GIULIANO NUOVO	<0,05	530	34,8	28	10	38,7	<0,05	7	416	8	0,6	<6
SPINETTA MARENGO	<0,05	335	8,1	17	5,4	6,4	<0,05	7,6	281	6	0,7	<6
VALLE SAN BARTOLOMEO - VALMADONNA	<0,05	551	29	27	45	8	<0,05	7,5	452	9	0,7	<6
CASERMETTE- CASALBAGLIANO - VILLA DEL FORO	<0,05	750	43	41	76,7	27,1	<0,05	7	480	7	0,7	<6
ZONA GALIMBERTI	<0,05	436	32	39	61	20	<0,05	7,2	377	12	0,5	<6
ZONA OLTRE TANARO (S. MICHELE, ASTUTI)	<0,05	620	20,5	32	1,6	<1	<0,05	7,5	490	15	0,6	<6
ZONA ORTI	<0,05	674	35,4	36	62,4	15,9	<0,05	7,2	382	11	0,5	<6
ZONA PIAZZA CERIANA	<0,05	661	22,4	36	54,6	21,3	<0,05	7,2	477	21	0,8	<6
ZONA PISTA	<0,05	437	11,9	26	28,4	12	<0,05	7,4	313	7	0,7	<6
ZONA SPALTO GAMONDIO	<0,05	544	22,2	33	42	16	<0,05	7,3	483	10	0,6	<6
ZONA SPALTO MARENGO	<0,05	512	18,6	27	59,5	21,2	<0,05	7,6	370	11	0,5	<6
ZONA SPALTO BORGOGLIO	<0,05	548	<1	28	50,7	5,9	<0,05	6,9	387	8	0,7	<6
ZONA EUROPA	<0,05	400	12,2	24	23	13	<0,05	7,4	309	9	0,8	<6

Legenda: 1 Valore massimo ammissibile e 2 valore guida secondo il D.Lgs 18/2023