

Committente: **Amag Reti Idriche S.p.A.**
Via Damiano Chiesa, 18 - 15121, Alessandria (AL)
Impianto/Produttore: -

Descrizione del campione: Acqua destinata al consumo umano
Prelevato in data: 14/04/2025
Prelevato/consegnato da: Committente
Metodo di prelievo: -
Metodo di campionamento: -
Prelevato presso: Rurale Curiazza Monastero
Tempo di misura: 20000 s
Consegnato al laboratorio il: 17/04/2025
Data di inizio prove: 17/04/2025 Data di fine prove: 22/04/2025

RISULTATI DELLE PROVE

PARAMETRO	METODO DI PROVA	RISULTATO E INCERTEZZA	UNITÀ DI MISURA	MAR ¹	VALORE DI PARAMETRO ²
α totale	UNI EN ISO 11704:2019	< MAR	Bq/l	0,028	0,10
β totale	UNI EN ISO 11704:2019	< MAR	Bq/l	0,18	0,5

Data di emissione: 06/05/2025

L'addetto alla prova: Elisa Buscherini <i>Elisa Buscherini</i>
Il responsabile: Dott. Andrea Iannarone 

Note:

¹ MAR – Minima Attività Rilevabile; ² Radionuclide naturale.
* Prova non accreditata da ACCREDITA; ** Prova eseguita presso laboratorio esterno.
° dati forniti dal Committente

- Il presente rapporto di prova può essere riprodotto parzialmente solo col permesso scritto di Protex Italia Srl.
- I risultati si riferiscono unicamente al campione analizzato.
- Le attività specifiche rilevate si riferiscono alla data di analisi del campione, a eccezione dell'isotopo ²²²Rn per il quale sono riferite alla data e all'ora di prelievo.
- L'incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia del 95% e fattore di copertura k=2.
- Si declina ogni responsabilità per modalità di campionamento, prelievo, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio quando effettuati dal committente.
- In caso di riemissione del rapporto di prova le informazioni modificate e corrette in fase di revisione saranno evidenziate in grassetto e corsivo.
- Al termine dell'analisi un'aliquota residua di campione, se non deperibile o esaurito durante le prove, sarà conservata presso il nostro laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova.
- Laboratorio iscritto nell'elenco della Regione E. Romagna per l'autocontrollo alimentare al N. 008/FC/003.