

## **PROCEDURA DI ACCETTAZIONE SPURGHİ ALESSANDRIA ORTI**

Oltre a quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra AMAG RETI IDRICHE Spa e il produttore/trasportatore del rifiuto liquido, le operazioni di conferimento dei rifiuti sono le seguenti:

1. Il produttore o l'intermediario del rifiuto che ha preventivamente stipulato la Convenzione per il conferimento dei rifiuti liquidi, deve inoltrare richiesta scritta di conferimento almeno entro le 16,00 del giorno precedente al conferimento attraverso la compilazione dell'allegato 7 al Regolamento Tecnico di Fognatura che per comodità di lettura si allega. La prenotazione deve essere confermata dal personale incaricato di AMAG RETI IDRICHE Spa.
2. Ingresso del veicolo in impianto e verifica della documentazione ambientale (Formulario di Identificazione del Rifiuto o documento equipollente) compresa la provenienza del rifiuto e la corrispondenza con quanto previsto dalla normativa e dalla convenzione. L'inesatta o parziale compilazione della FIR o altro documento equipollente comporterà l'applicazione della penalità prevista dall'articolo 3 della Convenzione o nei casi più gravi il respingimento del conferimento.
3. Pesatura dell'autocarro in ingresso presso l'impianto di depurazione.
4. Scarico tramite condotta dotata di attacco 100 mm nel punto indicato dal personale di AMAG RETI IDRICHE. Nel corso delle operazioni di scarico potrebbe essere richiesto un campione del refluo per le analisi di controllo. Qualora il personale di AMAG RETI IDRICHE ravvisasse anomalie visive o odorigene del rifiuto, il conferimento dovrà essere immediatamente sospeso in attesa del referto analitico. AMAG RETI IDRICHE si riserva di respingere il conferimento dei rifiuti liquidi in caso di gravi difformità.
5. La procedura per il campionamento del rifiuto liquido prevede il prelievo di due aliquote: la prima inviata al laboratorio di AMAG RETI IDRICHE Spa, la seconda consegnata al conferitore su richiesta per un eventuale contraddittorio. Del campionamento verrà redatto un apposito verbale controfirmato dai presenti.
6. Non è prevista l'apertura della portella posteriore della cisterna in nessun caso. Solo i veicoli che operano per conto di AMAG RETI IDRICHE Spa nelle aree indicate dal personale proposto alla conduzione dell'impianto.
7. Il personale addetto alla conduzione dell'autospurgo deve provvedere alle operazioni di pulizia del piazzale di conferimento eventualmente imbrattato dalle operazioni di scarico.
8. Pesatura del veicolo per la tara e la compilazione della documentazione ambientale.
9. Eventuale rifornimento di acqua pulita dovrà essere richiesto al personale di AMAG RETI IDRICHE e comporterà l'addebito dei metri cubi prelevati come da tariffa ATO6 in vigore per le utenze industriali per consumi oltre i 240 mc/annui.
10. Compilazione del modulo di conferimento per la fatturazione dei servizi prestati.