

**From:** Risorse Idriche <risorseidriche@cert.provincia.alessandria.it>  
**Sent on:** giovedì 8 febbraio 2024 08:36:23  
**To:** amagretiidriche@legalmail.it  
**Subject:** Risposta conferimenti articolo 110 impianto Orti  
**Attachments:** risposta AMAG bottini.pdf (458.29 KB), risposta AMAG bottini.pdf.p7m (463.07 KB)

Si trasmette in allegato nota relativa all'oggetto.  
Distinti saluti.

# Provincia di Alessandria

Direzione Ambiente e Viabilità 1  
*Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche*

Alessandria, 07/02/2024

n.p.g 5952

Responsabile del Servizio:  
Dott. Marco Grassano  
Tel. 0131/304580  
[marco.grassano@provincia.alessandria.it](mailto:marco.grassano@provincia.alessandria.it)

**OGGETTO:** Richiesta ricevimento rifiuti ex art. 110 D. Lgs. 152/2006, presso il **depuratore Alessandria Orti.**

**PROPONENTE:** AMAG Reti Idriche S.P.A. – Alessandria

Spettabile AMAG Reti Idriche  
[amagretiidriche@legalmail.it](mailto:amagretiidriche@legalmail.it)

In esito alla Vostra nota - relativa all'oggetto - n.p.g. 3843 del 25/01/2024, nella quale chiedevate se, essendo stati ultimati e collaudati i lavori di ammodernamento dell'impianto in esame (in particolare, per quanto concerne il comparto biologico), sia possibile riprendere il conferimento presso il medesimo di rifiuti extra rete fognaria - ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 152/2006 -, sospeso, nel giugno 2018, all'avvio delle opere suddette, si comunica quanto segue.

Secondo quanto disposto dall'art. 110, comma 3°, del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, il Gestore del Servizio Idrico Integrato può accettare presso i propri impianti (purché abbiano “*caratteristiche e capacità depurative adeguate*”) i “*materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente*”, provenienti da strutture dello stesso Ambito Territoriale Ottimale - a maggior ragione se afferenti al medesimo soggetto giuridico.

Alla luce di quanto sopra, AMAG Reti Idriche potrà tornare a ricevere presso l'impianto in oggetto, da considerarsi adeguatamente dimensionato, i rifiuti sopra descritti, derivanti dalle pubbliche fognature di ognuno dei Comuni nei quali codesta Società gestisce il Servizio Idrico Integrato, “*per un quantitativo giornaliero di 100 m<sup>3</sup>*”, come precisato nella Vostra comunicazione *de qua*.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

**F.to IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE**  
**Ing. Paolo Platania**

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio*